

加西市地域活性化拠点施設指定管理候補者募集に係る質問回答書

No.	質問内容	回答
1	消防設備設置される設備のご教示お願いいたします。種類と台数	<p>消防設備は消火器（6台）、自動火災報知設備（感知器53個）、非常照明（27台）、誘導灯（11台）を設置する予定でございます。</p> <p>詳細は下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご参照ください。</p> <p>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm</p>
2	引き込み電力は低圧、高圧どちらになりますか？又、高圧の場合はトランス容量と台数のご教示ください。	<p>引込電力は高圧 6,600V です。</p> <p>トランスは 50KVA を 1台、100KVA を 1台設置する設計でございます。</p> <p>詳細は下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご参照ください。</p> <p>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm</p>
3	法定点検のなかに防災設備とありますが対象となる設備機器及びメーカー等ご教示ください。	<p>消火器、自動火災報知設備、非常照明・誘導灯設備が対象となります。</p> <p>メーカーは今後、建設工事において決定していきます。</p> <p>詳細は下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご参照ください。</p> <p>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm</p>
4	自動ドアメーカー及び台数ご教示ください。	<p>自動扉は 3か所ございます。</p> <p>メーカーは今後、建設工事において決定いたします。</p> <p>自動扉の位置等は下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご参照ください。</p> <p>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm</p>

5	機械警備設置会社をご教示ください。	今後、公募により決定する予定でございます。
6	上水については直圧になりますか？受水槽方式であれば容積をご教示ください。	直圧であり、受水槽はございません。
7	エレベーターメーカーをご教示ください。 又、メンテナンス契約はフルメンテナンス、POGのどちらになりますか？	エレベーターメーカーは今後のエレベーター設置工事入札により決定いたします。 エレベーター保守はPOG契約を想定しています。
8	床材料の種類（仕上げ表）平米数、ガラス平米数をご教示ください。	下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご確認ください。 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm
9	空調設備機器の能力と台数をご教示ください。又、動力は電気、ガスどちらになりますか？	動力は電気のみで、ガス設備はございません。 空調設備機器の詳細は下記 URL の建設工事の一般競争入札時の設計図書をご確認ください。 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2005/osir200512a.htm
10	展示設備保守点検についてメーカーのご教示をお願いします。	保守点検委託業者は決定しておりません。 展示設備内容については下記 URL の映像展示コンテンツ等製作業務の一般競争入札時の設計図書をご参照ください。 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2007/osir200715a.htm