

加西市埋立最終処分場の放流水水質検査結果（毎月）

水質検査項目	単位	基準値	採取日											
			R6.4.30	R6.5.20	R6.6.14	R6.7.12	R6.8.9	R6.9.13	R6.10.11	R6.11.8	R6.12.26	R7.1.17	R7.2.14	R7.3.14
水素イオン濃度 (PH)	m g/l	6.5~8.5	7.9	7.9	7.6	7.8	7.9	7.7	7.6	7.9	7.8	7.9	8.0	7.5
生物学的酸素要求量 (BOD)	m g/l	20以下	1.0	1.3	0.9	1.7	1.4	1.2	0.6	1.1	0.6	2.2	1.5	0.5未満
化学的酸素要求量 (COD)	m g/l	20以下	4.6	4.6	2.7	4.3	4.6	3.9	3.2	4.4	5.1	5.1	5.0	3.6
浮遊物質 (SS)	m g/l	30以下	1未満	1未満	1	1	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	m g/l	5以下	0.5未満											
フェノール類含有量	m g/l	0.1以下	0.02未満											
銅含有量	m g/l	0.5以下	0.01未満											
亜鉛含有量	m g/l	1.5以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満								
溶解性鉄含有量	m g/l	2以下	0.05	0.05	0.05	0.04	0.14	0.04	0.09	0.06	0.05	0.04	0.01未満	0.22
溶解性マンガン含有量	m g/l	2以下	0.01未満	0.04										
クロム含有量	m g/l	0.6以下	0.01未満											
大腸菌群数	個/cm3	800以下	8	6	8	4	1	4	1未満	14	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素及びその化合物含有量	m g/l	10以下	0.76	0.77	0.90	0.78	0.75	0.56	0.77	0.92	1.30	1.60	1.50	1.50
カドミウム及びその化合物含有量	m g/l	0.03以下	0.003未満											
シアン化合物含有量	m g/l	0.3以下	0.01未満											
有機りん化合物含有量	m g/l	0.3以下	0.02未満											
鉛及びその化合物含有量	m g/l	0.1以下	0.01未満											
六価クロム化合物含有量	m g/l	0.1以下	0.01未満											
ひ素及びその化合物含有量	m g/l	0.05以下	0.004未満											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物含有量	m g/l	0.003以下	0.0005未満											
アルキル水銀化合物含有量	m g/l	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)											
P.C.B含有量	m g/l	検出されないこと	不検出 (0.0003未満)											
ふっ素含有量	m g/l	3以下	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2