

受水槽清掃業務仕様書

- | | |
|------------|--|
| 1. 受 水 槽 | F R P 製 容 量 6 m ³ |
| 2. 水 質 検 査 | 1 検 体 1 0 項 目 (一 般 細 菌 ・ 大 腸 菌 ・ 硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 ・ 塩 化 物 イ オ ン ・ 有 機 物 ・ p H 値 ・ 味 ・ 臭 気 ・ 色 度 ・ 濁 度) |
| 3. そ の 他 | 写 真 (清 掃 前 ・ 清 掃 中 ・ 清 掃 後) 提 出
作 業 報 告 書 1 部 提 出 (作 業 日 時 ・ 作 業 人 数 ・ 作 業 監 督 者 ・ 消 毒 薬 品 名 ・ 残 留 塩 素 値 ・ そ の 他 必 要 事 項 を 記 入 す る こ と 。) 参 考 様 式 |



(参考様式)

貯水槽清掃作業報告書

令和 年 月 日

加西市長 様

住所

氏 名

貯水槽清掃作業を実施しましたので、下記のとおり報告します。

記

1. 施 設 名		
2. 作業対象物件	受水槽 m3	
3. 作 業 内 容		
4. 作 業 日 程	令和 年 月 日 (曜日) 天候 : 作業時間 時 分 ~ 時 分	
5. 作 業 人 数	名	
6. 作業責任者		
7. 消毒薬品名	() mg/L	
8. 残 留 塩 素	作業前 mg/L	作業後 mg/L
9. 所 見		
10. 水 質 検 査	採 取 日 月 日 時 分	