自動ドア保守点検仕様書

1. 保守点検整備の範囲

- ・ ドアエンジン駆動装置
- ・ ドアエンジン制御・電気部
- ・ ドアエンジン動力部装置
- ・ ドアエンジン懸下部
- ・ センサー部

2. 保守点検整備の内容

(1) 保守点検は次の項目とする。

- ・ ドアエンジン装置各部の点検及び調整
- ・ ドアエンジン開閉速度、クッション作動の点検及び調整
- ・ ドアエンジン装置電気回路の異常有無の点検及び調整
- ・ ドアセンサーの検出感度及び範囲の調整
- ・ ドアが当たっていないか、摺れていないか点検整備
- ・ 消耗度の劣化部分はないか点検

(2) 保守点検の実施は3ヶ月1回 年4回(5.8.11.2月とする)。

(3) 不調時点検整備