

電気工作物保安管理業務仕様書

(業務内容)

- ・ 電気事業法、同法施行規則に基づく保安管理業務
- ・ 月次点検 2 カ月に 1 回
- ・ 年次点検年 1 回

1. 当該自家用電気工作物の表示

- ・ 名 称 加西市斎場
- ・ 所在地 兵庫県加西市鴨谷町字少婦谷 307-6
- ・ 概 要

受電電圧		6 . 6 K V	
変圧器設備	1 Φ	20K V A	1 台
	3 Φ	30K V A	1 台
	3 Φ	50K V A	1 台
予備発電機		85 k vA	1 台