加西市埋立最終処分場の放流水水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	基準値	採　取　日											
			R7.4.11	R7.5.9										
水素イオン濃度（PH）	mg/ﾘｯﾄﾙ	6.5～8.5	7.8	7.8										
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/ﾘｯﾄﾙ	20以下	1.2	1.0										
化学的酸素要求量（COD）	mg/ﾘｯﾄﾙ	20以下	4.2	5.3										
浮遊物質量（SS）	mg/ﾘｯﾄﾙ	30以下	1未満	1未満										
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	5以下	0.5未満	0.5未満										
フェノール類含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1以下	0.02未満	0.02未満										
銅含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.5以下	0.01未満	0.01未満										
亜鉛含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	1.5以下	0.01未満	0.01未満										
溶解性鉄含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	2以下	0.04	0.01未満										
溶解性マンガン含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	2以下	0.01未満	0.01未満										
クロム含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.6以下	0.01未満	0.01未満										
大腸菌数	CFU/ml	800以下	1未満	1未満										
窒素及びその化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	10以下	1.3	0.57										
カドミウム及びその化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.03以下	0.003未満	0.003未満										
シアン化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3以下	0.01未満	0.01未満										
有機りん化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.3以下	0.02未満	0.02未満										
鉛及びその化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1以下	0.01未満	0.01未満										
六価クロム化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.1以下	0.01未満	0.01未満										
ひ素及びその化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.05以下	0.004未満	0.004未満										
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満										
アルキル水銀化合物含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未										
P.C.B含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	検出されないこと	不検出（0.0003未満）	不検出（0.0003未										
ふっ素含有量	mg/ﾘｯﾄﾙ	3以下	0.1	0.1										