加西市埋立最終処分場の放流水水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	基準値	採　取　日											
			R8.4.3											
水素イオン濃度（PH）	mg/ℓ	6.5～8.5	7.8											
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	20以下	0.5未満											
化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	20以下	3.3											
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	30以下	1未満											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/ℓ	5以下	1未満											
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.1未満											
銅含有量	mg/ℓ	0.5以下	0.01未満											
亜鉛含有量	mg/ℓ	1.5以下	0.01未満											
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	2以下	0.02											
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	2以下	0.01未満											
クロム含有量	mg/ℓ	0.6以下	0.01未満											
大腸菌数	CFU/ml	800以下	1未満											
窒素及びその化合物含有量	mg/ℓ	10以下	1.1											
カドミウム及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.03以下	0.003未満											
シアン化合物含有量	mg/ℓ	0.3以下	0.1未満											
有機りん化合物含有量	mg/ℓ	0.3以下	0.10.1未満											
鉛及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満											
六価クロム化合物含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満											
ひ素及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物含有量	mg/ℓ	0.003以下	0.0005未満											
アルキル水銀化合物含有量	mg/ℓ	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)											
P.C.B含有量	mg/ℓ	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)											
ふっ素含有量	mg/ℓ	3以下	0.1											

加西市埋立最終処分場の地下水1水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3											
色相	ー	微黄色											
透明度	度	30以上											
臭気	ー	微土臭											
電気伝導率(EC)	mS/m	54											

加西市埋立最終処分場の地下水2水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3											
色相	ー	微黄色											
透明度	度	30以上											
臭気	ー	微土臭											
電気伝導率(EC)	mS/m	19											

加西市埋立最終処分場の井戸水水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3											
色相	ー	微黄色											
透明度	度	23.0											
臭気	ー	微土臭											
電気伝導率(EC)	mS/m	65											