

加西市埋立最終処分場の放流水水質検査結果（毎月）

水 質 検 査 項 目	単位	基 準 値	採 取 日										
			R8.04.03	R8.05.18	R8.06.05	R8.07.03							
水素イオン濃度（PH）	mg/l	6.5～8.5	7.8	8	7.9	8.1							
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	20以下	0.5未満	0.6	0.6	0.5							
化学的酸素要求量（COD）	mg/l	20以下	3.3	4.1	3.2	3.8							
浮遊物質（SS）	mg/l	30以下	1未満	2	1未満	1未満							
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/l	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
フェノール類含有量	mg/l	0.1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
銅含有量	mg/l	0.5以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満							
亜鉛含有量	mg/l	1.5以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満							
溶解性鉄含有量	mg/l	2以下	0.02	0.51	0.06	0.09							
溶解性マンガン含有量	mg/l	2以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満							
クロム含有量	mg/l	0.6以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
大腸菌数	CFU/ml	800以下	1未満	1未満	1未満	1未満							
窒素及びその化合物含有量	mg/l	10以下	1.1	0.85	0.42	0.63							
カドミウム及びその化合物含有量	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満							
シアン化合物含有量	mg/l	0.3以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
有機りん化合物含有量	mg/l	0.3以下	0.10.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
鉛及びその化合物含有量	mg/l	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
六価クロム化合物含有量	mg/l	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
ひ素及びその化合物含有量	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物含有量	mg/l	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満							
アルキル水銀化合物含有量	mg/l	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)							
P.C.B含有量	mg/l	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)							
ふっ素含有量	mg/l	3以下	0.1	0.1	0.1	0.2							

加西市埋立最終処分場の地下水1水質検査結果（毎月）

[illegible]

加西市埋立最終処分場の地下水2水質検査結果（毎月）

[illegible]

加西市埋立最終処分場の井戸水水質検査結果（毎月）

[illegible]