加西市埋立最終処分場の放流水水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	基準値	採　取　日											
			R8.4.3	R8.5.18	R8.6.5	R8.7.3	R8.8.7	R8.9.18						
水素イオン濃度（PH）	mg/ℓ	6.5～8.5	7.8	8	7.9	8.1	7.9	8						
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	20以下	0.5未満	0.6	0.6	0.5	0.5未満	0.7						
化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	20以下	3.3	4.1	3.2	3.8	4.1	5.3						
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	30以下	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/ℓ	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満						
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
銅含有量	mg/ℓ	0.5以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
亜鉛含有量	mg/ℓ	1.5以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満						
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	2以下	0.02	0.51	0.06	0.09	0.06	0.09						
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	2以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
クロム含有量	mg/ℓ	0.6以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
大腸菌数	CFU/ml	800以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1 未満	1未満						
窒素及びその化合物含有量	mg/ℓ	10以下	1.1	0.85	0.42	0.63	0.79	0.67						
カドミウム及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満						
シアン化合物含有量	mg/ℓ	0.3以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
有機りん化合物含有量	mg/ℓ	0.3以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
鉛及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
六価クロム化合物含有量	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
ひ素及びその化合物含有量	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物含有量	mg/ℓ	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
アルキル水銀化合物含有量	mg/ℓ	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)						
P.C.B含有量	mg/ℓ	検出されないこと	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)	不検出 (0.0005未満)						
ふっ素含有量	mg/ℓ	3以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1						

加西市埋立最終処分場の地下水1水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3	R8.5.18	R8.6.5	R8.7.3	R8.8.7	R8.9.18						
色相	ー	微黄色	微黄濁色	微黄濁色	微黄濁色	微黄濁色	微黄濁色						
透明度	度	30以上	16.0	10.0	11.0	2.0	4.0						
臭気	ー	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭						
電気伝導率(EC)	mS/m	54	45	32	37	58	62						

加西市埋立最終処分場の地下水2水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3	R8.5.18	R8.6.5	R8.7.3	R8.8.7	R8.9.18						
色相	ー	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色						
透明度	度	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上						
臭気	ー	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭						
電気伝導率(EC)	mS/m	19	7.7	21	21	64	42						

加西市埋立最終処分場の井戸水水質検査結果（毎月）

水　質　検　査　項　目	単位	採　取　日											
		R8.4.3	R8.5.18	R8.6.5	R8.7.3	R8.8.7	R8.9.18						
色相	ー	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄濁色	微黄色						
透明度	度	23.0	30.0	30以上	30以上	10.0	26.0						
臭気	ー	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭						
電気伝導率(EC)	mS/m	65	63	54	65	84	46						